


АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
СТЕПНОГОРСҚ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ  
СТЕПНОГОРСҚ ҚАЛАСЫНЫҢ  
«АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ АТЫНДАҒЫ № 2  
ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КММ

КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
№ 2 ИМ. АХМЕТА БАЙТҰРСЫНҰЛЫ»  
г. СТЕПНОГОРСҚ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО г. СТЕПНОГОРСҚ УПРАВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ АҚМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

021500 Ақмола облысы,  
Степногорск қаласы,  
2 шағынаудан, № 14 ғимарат  
тел.8(71645)79345, факс 8(71645)62137  
8(71645)62137

021500 Акмолинская область  
город Степногорск,  
2 микрорайон, 14 здание  
тел.8(71645) 79345, факс



Степногорск қ. ТЖБ бастығы,  
азаматтық қорғау подполковнигі  
Е.Т. Каппбасовқа


Бұзушылықтарды жою туралы ақпарат

Ақмола облысы білім басқармасының Степногорск қаласы бойынша білім бөлімінің Степногорск қаласы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы №2 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ Сізді 16.02.2024 ж. № 6 тексеру нәтижелері туралы актінің негізінде анықталған бұзушылықтар жойылғаны туралы хабардар етеді, атап айтқанда:

1. Оң қанат арқылы эвакуациялау жолындағы терезеге орнатылған тор бөлшектелген:



2. Мектептің асханасында өрт сөндіргішке өтетін жолдың бітелуі босатылды:



3. Желдеткіш үй жайда өртке қарсы тосқауылдар инженерлік және технологиялық коммуникациялармен қиылысатын жерлерде пайда болған тесік пен саңылау жанбайтын материалмен тығыздалған:



4. 2 қабаттағы "Шығу" өрт қауіпсіздігінің көлемді жарық белгісі жұмыс күйінде:



5. Сол қанатты эвакуациялау жолы ағаш материалдардан босатылды:



АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
СТЕПНОГОРСК ҚАЛАСЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ  
СТЕПНОГОРСК ҚАЛАСЫНЫҢ  
«АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ АТЫНДАҒЫ № 2  
ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КММ

КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
№ 2 ИМ. АХМЕТА БАЙТҰРСЫНҰЛЫ»  
г. СТЕПНОГОРСК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО г. СТЕПНОГОРСК УПРАВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ АҚМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

021500 Ақмола облысы,  
Степногорск қаласы,  
2 шағынаудан, № 14 ғимарат  
тел.8(71645)79345, факс 8(71645)62137

021500 Ақмолинская область  
город Степногорск,  
2 микрорайон, 14 здание  
тел.8(71645) 79345, факс 8(71645)62137

**Начальнику УЧС г. Степногорск  
подполковнику гражданской защиты  
Каппбасову Е.Т.**

### Информация по устранению нарушений

КГУ «Общеобразовательная школа №2 имени Ахмета Байтурсынулы города Степногорск отдела образования по городу Степногорск управления образования Ақмолинской области ставит Вас в известность о том, что на основании акта о результатах проверки № 6 от 16.02.2024 г., выявленные нарушения устранены, а именно:

1. Установленная решетка на окне в пути эвакуации через правое крыло демонтирована:



2. Загромождение прохода к огнетушителю в столовой школы освобождено:



3. В вентиляционном помещении в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями образованное отверстие и зазор заделаны негорючим материалом:




4. Объемный световой знак пожарной безопасности «Выход» на 2 этаже находится в рабочем состоянии:




5. Путь эвакуации левого крыла освобожден от деревянных материалов:



5. На 1 этаже в инвентарной комнате приемник электрической энергии заменен на энергосберегающую лампу:



7. На 1 этаже в холле розетка приведена в соответствие:



8. С обучающимися школы проведены инструктивные занятия по изучению правил пожарной безопасности:



Нравится kalamova\_4 и ещё 17

baitursynulymektebi 19 наурыз күн оқушыларға көктемгі қауіпсіздік ережелері, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі ережелері туралы дәріс өткізілді.

19 марта для учащихся была проведена лекция о правилах безопасности в весенний период, а также о правилах пожарной безопасности.



Руководитель



А.Капизина

Исп. Касенова Г.М.  
87164567810